



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m ²	Výkon	VYKUROVACIE TELESO PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	°C	POZNÁMKA
1.01	ZÁVETRIE	12,88				
1.02	CHODBA	12,14	850	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	45/35 °C	20
1.03	HERNÁ MIESTNOSŤ	41,50	3 530	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	45/35 °C	20
1.04	WC ŽENY	6,30	1 180	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE KORAD KRC 1220/600	45/35 °C	20
1.05	WC MUŽI	6,91	630	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	45/35 °C	20
1.06	TECH. MIESTNOSŤ	6,66				
1.07	KANCELÁRIA	15,49	1 320	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	45/35 °C	20
1.08	KOMUNITNÁ MIEST.	57,87	4 980	PODLAHOVÉ VYKUROVANIE	45/35 °C	20
1.09	TERASA 1	38,38				
1.10	TERASA 2	38,38				
SPOLU		146,87 m ²	12 490 W			

TC tepelné čerpadlo vzduch voda vo výkone 14 kW

VJ vonkajšia jednotka

Z Zásobníkový ohrievač TUV o objeme 80 l

EN expanzná nádoba Reflex NG 50/6

R1 rozdeľovač podlahového vykurovania 7 - okruhový

— ROZVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY
- - - SPÄTNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY

— KÚPEĽNÉ VYKUROVACIE TELESO
TYP VK

1.01
22VK-600/600 — OZNAČENIE MIESTNOSTI/POČET VT V MIESTNOSTI
— ROZMERY VYKUROVACIEHO TELESA DĽŽKA/VÝŠKA
— TYP VYKUROVACIEHO TELESA ZOHLADNÚJÚCI POČET
RADOV A SPOSOB NÁPOJENIA VYKUR. VODY

POZNÁMKY

- VYKUROVANIE TEPLVODNÉ S TEPLNOTÝM SPÁDOM 45/35°C S NÚTENÝM OBEHOM
- VYKUROVACIE ROZVODY SÚ NAVRHNUTÉ Z PLASTOVÝCH POTRUBÍ OD fi.REHAU (HERZ) typ RAUTITAN STABIL resp. RAUTITAN FLEX S IZOLÁCIOU
- PREPOJENIE VYKUROVACIEHO ROZVODU A KOTLA SA PREVEDIE POMOCOU MEDENÉHO POTRUBIA S IZOLÁCIOU
- PRIPÁJANIE VYKUROVACIEHO ROZVODU NA VYKUROVACIE TELESO BUDE REALIZOVANÉ Z PODLAHY OBLÚKOVOU PRIPÁJACOU GARNITÚROU „T-GARNITÚROU RESP. ZO STENY POMOCOU POTRUBIA RAUTITAN STABIL S IZOLÁCIOU
- POTRUBIE VIESŤ V STENE max. 1/3 HRÚBKY
- PRI PRECHODE PLASTOVÝCH ROZVODOV CEZ PRIEČKY, STROPY A NOSNÉ MURIVO TIETO OPATRIŤ CHRÁNIČKOU Z FLEXIBILNEJ RÚRKY.
- TEPELNÉ ČERPADLO INŠTALOVAŤ PODĽA NÁVODU VÝROBCU
- PLNIAČI PRETLAK V TLAKOVEJ EN A TLAKOVEJ EN ZNÍŽIŤ Z 1,5 bar NA 1,0 bar.

±0,000 = m n.m.

<p>APORREAL APORREAL, s.r.o. Šajdkove Humence č.440 906 07 tel.: +421 908 741 705 +421 903 138 066 e-mail: aporeal@aporeal.sk www.aporeal.sk</p>	<p>ČÍSLO PÁRE</p>	<p>AUTOR PROJEKTU: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek</p>	
		<p>NÁZOV STAVBY: KOMUNITNÉ CENTRUM - ČÁRY NOVOSTAVBA</p>	
<p>MIESTO STAVBY: obec Čáry, katastrálne územie Čáry, p.č. 875 (474 - reg. "E") INVESTOR/OBJEDNÁVATEĽ: obec Čáry, M.Kollárova 53, Čáry 908 43</p>		<p>ČASŤ: ústredné vykurovanie</p>	<p>MIERKA: 1:50</p>
<p>OBJEKT: SO 01 - KOMUNITNÉ CENTRUM</p>	<p>HIP: Ing. Peter Leška</p>	<p>STUPEŇ: projekt pre stavebné povolenie</p>	<p>ČÍSLO VÝKRESU:</p>
<p>ZODP.PROJEKTANT: Ing. Richard Macek</p>	<p>VYPRACOVAL: Ing. Richard Macek</p>	<p>DÁTUM: 12/2017</p>	<p>FORMÁT: 6xA4</p>
<p>NÁZOV VÝKRESU: PÔDORYS PRÍZEMIA</p>		<p>UK1.2</p>	