

**Obec Čáry**  
908 43 Čáry

č.j. SOÚ-2632/2020-BAD  
Vybavuje: Ing. Baďurová

V Čároch, dňa 28.09.2020

**ROZHODNUTIE**

Obec Čáry vydala dňa 20.08.2019 pod č.j. SOÚ-1900/2019-BAD rozhodnutie o umiestnení stavby „**SA\_ČÁRY ODBOČKA NA TS 0009-001, VNK, VNV**“ na pozemkoch v katastrálnom území **Stráže nad Myjavou, Čáry** (lokalita k.ú. Stráže – lokalita Pod novým mlynom, Čáry – lokalita pri Smolinskom potoku, ul. Myjavská, IBV Lúky). Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2019.

Na základe návrhu **Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.**, so sídlom **Bratislava, Čulenova 6**, IČO 36 361 518 zastúpenej **LiV – EPI, s.r.o.**, so sídlom **Bratislava, Trenčianska 56/F** nahradzuje Obec Čáry podľa § 41 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydané rozhodnutie týmto novým

**rozhodnutím o umiestnení stavby**

„**SA\_ČÁRY ODBOČKA NA TS 0009-001, VNK, VNV**“ na pozemkoch v katastrálnom území **Stráže nad Myjavou, Čáry** (lokalita k.ú. Stráže – lokalita Pod novým mlynom, Čáry – lokalita pri Smolinskom potoku, IBV Lúky).

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto nové podmienky:

**Stavebné riešenie a umiestnenie stavby na pozemku****SO 01 - Navrhované VN káblové vedenie**

Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie VN vzdušného vedenia v úseku od prechodového existujúceho PB, ktorý je umiestnený na parcele č.468/9, ktorý bude demontovaný, po navrhovaný PB č.4 ktorý sa vloží do vedenia a na ktorom sa zrealizuje prechod vzdušného vedenia do kábla. Na navrhovanom PB č.4 sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.

Na začiatku kabelizácie bude VN káblový rozvod 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup> naspojovaný na VN kábel 3x NA2XS2Y 1x240mm<sup>2</sup>, ktorý je riešený v ZOVP1713200020 Zmluva o prekládke elektroenergetického zariadenia. VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup>.

Od miesta križovania Smolinského potoka pokračuje trasa VN kábla popri potoku v odstupe min. 4m od brehovej čiary potoka v zmysle STN 75 2102 smerom k navrhovanému podpernému bodu č.4. Križovania potoka navrhujem realizovať riadeným pretlakom uložením káblového vedenia do chráničky PE ø200mm.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korogovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

Po zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie AIFe vrátane podperných bodov zdemontuje.

Existujúci VN zemný kábel v IBV Lúky bude odpojený, odkopaný a priamoúmerne skrátенý a naspojovaný na navrhované káblové= vedenie VN 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup>. Vedenie bude ďalej vedené pozdĺž hranice pozemku parc.č. 458/1, križuje tok Čárska Kopánka riadeným pretlakom a pokračuje vo vzdialenosti 4,0m od päty svahu hrádze. Naproti ul. Myjavské bude pokračovať v pôvodnej trase.

Ostatné podmienky pôvodného územného rozhodnutia zostávajú v platnosti.

Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

### O d ô v o d n e n i e .

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.**, so sídlom **Bratislava, Čulenova 6**, IČO 36 361 518 zastúpený **LiV – EPI, s.r.o.**, so sídlom **Bratislava, Trenčianska 56/F** IČO 35 745 401 podal dňa **25.08.2020** návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**SA\_ČÁRY ODBOČKA NA TS 0009-001, VNK, VNV**“ z dôvodu zmeny trasovania časti stavebného objektu SO 01.

Tunajší správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona, oznámením zo dňa **26.08.2020** začatie konania o zmene územného rozhodnutia všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania tunajší úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a pozval ich na ústne jednanie. Dňa **25.09.2020** vykonal ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním.

Stavebný úrad prerokoval návrh a zistil, že je možné umiestniť stavbu aj iným trasovaním stavebného objektu. Preto sa nahrádza právoplatné rozhodnutie novým rozhodnutím. Účastníci konania neuplatnili proti novému umiestneniu stavby námietky ani pripomienky. Nové umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

### POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, cestou tunajšieho stavebného úradu.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



  
Ing. Martin KRÁLOVIČ  
Starosta obce

Doručí sa: pozri str. 3

**Doručí sa:**

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Čulenova 6, 816 47
2. LiV – EPI, s.r.o., Bratislava, Trenčianska 56/F, 821 09
3. Janka Zigová, Čáry, M. Kollára 48
4. Anton Mráz, Břeclav, Čs. armády 1061/61, 691 41, ČR
5. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 811 07
6. SVP, š.p. Banská Štiavnica, Radničné nám. 8, 969 55
7. Mesto Šaštín – Stráže - primátor
8. Obec Čáry - starosta

**Na vedomie:**

9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
12. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o ŽP
13. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750
14. OR PZ v Senici – okresný dopravný inšpektorát
15. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava 11, Mlynská dolina 1, 817 04
16. SVP, š.p. OZ Povodie Moravy, Malacky, Pri Maline 1, 901 01
17. Slovak Telekom a.s. Žilina, Poštová 1, 010 08
18. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, 826 46
19. ZSD a.s. Bratislava, Čulenova 6, 810 00
20. SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11

Toto rozhodnutie má v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce.

vyvesené..... **29. SEP. 2020** ..... zvesené.....

  
 O B E C Č Á R Y  
 PSČ 908 43  
 O B E C N Ý Ú R A D  
 IČO: 00309486  
 DIČ: 2021049437

pečiatka a podpis